

华新水泥（昭通）有限公司窑尾(2022年07月01日到2022年09月30日)综合报表

监测时间	O2含量		氮氧化物		二氧化硫			烟尘			标态流量		烟气湿度	烟气流速	烟气压力	烟气温度
	均值	均值	折算均值	排量	均值	折算均值	排量	均值	折算均值	排量	均值	排量	均值	均值	均值	均值
范围(单位)	%	mg/m <sup>3</sup>	≤400mg/m <sup>3</sup>	千克	mg/m <sup>3</sup>	≤200mg/m <sup>3</sup>	千克	mg/m <sup>3</sup>	≤30mg/m <sup>3</sup>	千克	m <sup>3</sup> /s	立方米	%	m/s	KPa	°C
2022年7月	7.18	258.87	205.76	15868.86	12.36	9.43	251.21	6.74	5.38	413.38	61.45	61234931.5	7.46	17.43	-0.2	121.53
2022年8月	6.66	278.77	213.76	36955.82	33.21	25.46	1797.02	4.81	3.69	635.73	63.15	132613054.1	8.65	18.46	-0.23	128.84
2022年9月	6.71	272.91	210.07	43162.02	2.48	1.86	82.32	4.61	3.56	726.18	62.06	157821878.8	7.76	17.61	-0.23	120.74
最小值	6.66	258.87	205.76	15868.86	2.48	1.86	82.32	4.61	3.56	413.38	61.45	61234931.5	7.46	17.43	-0.23	120.74
最大值	7.18	278.77	213.76	43162.02	33.21	25.46	1797.02	6.74	5.38	726.18	63.15	157821878.8	8.65	18.46	-0.2	128.84
平均值	6.85	270.18	209.86	31995.57	16.02	12.25	710.18	5.39	4.21	591.76	62.22	117223288.1	7.96	17.83	-0.22	123.7
总排量	-	-	-	95986.7	-	-	2130.55	-	-	1775.29	-	351669864.4	-	-	-	-